



Organismo Notificado N° 0370

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 12/5054-886-S

Bellaterra, 15 de Junio de 2012		Marca comercial:
GECOL SERVICIOS, S.L. CIF: B-82962533 C/ Marineta, 14-16 Pol.Ind.Llevant 08150 PARETS DEL VALLÈS (Barcelona)		GECOL CONVENCIONAL
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 12004:2008		Clase:
Ensayos Iniciales para Mercado CE, Material recibido: Adhesivo cementoso		C1
LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:		
Agua añadida:		27,5%
Tiempo Abierto, UNE-EN 1346:2008;	Adherencia a 20 min	≥ 0,5 N/mm²
Adherencia Inicial, UNE-EN 1348:2008 8.2		≥ 0,5 N/mm²
Adherencia después de inmersión en agua, UNE-EN 1348:2008 8.3		≥ 0,5 N/mm²
Adherencia después de envejecimiento con calor, UNE-EN 1348:2008 8.4		≥ 0,5 N/mm²
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo, UNE-EN 1348:2008 8.5		≥ 0,5 N/mm²

Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 12/5054-886
 Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
 En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com.